



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./N° 50708/1

Корисник:

"PERA ELEKTRO"

Client:

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

"PERA ELEKTRO"

Manufacturer:

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

Testing product:

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: RO-44

Dimenzije: 400 x 400 x 200/1,5 mm

Stepen zaštite: IP-55

Прописи:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

Requirements:

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Korisnik i Ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,

19.02.2007.



Директор Центра
Department Manager

М. Анђелић
Срђан Милосављевић, дипл. инж.



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./№ 50708/6

Корисник:

"PERA ELEKTRO"

Client:

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

"PERA ELEKTRO"

Manufacturer:

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

Testing product:

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: RO-OP

Dimenzije: 400 x 500 x 200/2,0 mm

Stepen zaštite: IP-41

Прописи:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

Requirements:

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Korisnik i Ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,

19.02.2007.



З. Директор Центра
Department Manager

М. Милошевић
Срђан Милошевић, дипл. инж.



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./N° 50708/8

Корисник:

"PERA ELEKTRO"

Client:

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

"PERA ELEKTRO"

Manufacturer:

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

Testing product:

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: RO-K

Dimenzije: 500 x 600 x 200/2,0 mm

Stepen zaštite: IP-54

Прописи:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

Requirements:

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Korisnik i Ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,



19.02.2007.

З. Директор Центра
Department Manager

М. Милошевић
Срђан Милошевић, дипл. инж.



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./N° 50708/2

Корисник:

Client:

"PERA ELEKTRO"

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

Manufacturer:

"PERA ELEKTRO"

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

Testing product:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: RO-68

Dimenzije: 600 x 800 x 200/1,5 mm

Stepen zaštite: IP-55

Прописи:

Requirements:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Sampled by:

Korisnik i Ispitivač

Резултати:

Testing result:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,

19.02.2007.



3. Директор Центра
Department Manager

М. Милосављевић
Срђан Милосављевић, дипл.инж.



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./N° 50708/4

Корисник:

"PERA ELEKTRO"

Client:

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

"PERA ELEKTRO"

Manufacturer:

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

Testing product:

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: RO-TP

Dimenzije: 600 x 800 x 200/1,5 mm

Stepen zaštite: IP-54

Прописи:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

Requirements:

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Korisnik i Ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,

19.02.2007.



З. Директор Центра
Department Manager

Dr. M. Stojanović
Срђан Милосављевић, дипл. инж.



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./N° 50708/7

Корисник:

"PERA ELEKTRO"

Client:

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

"PERA ELEKTRO"

Manufacturer:

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

Testing product:

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: GRO

Dimenzije: 600 x 900 x 200/2,0 mm

Stepen zaštite: IP-54

Прописи:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

Requirements:

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Korisnik i Ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,

19.02.2007.



3. Директор Центра
Department Manager

Срђан Милосављевић
Срђан Милосављевић, дипл. инж.



Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department



Закључак/Conclusion

Бр./N° 50708/3

Корисник:

"PERA ELEKTRO"

Client:

Beograd, Vodovodska 166a

Произвођач:

"PERA ELEKTRO"

Manufacturer:

Beograd, Vodovodska 166a

Испитани производ:

METALNI ORMAN ZA POTREBE

Testing product:

ELEKTROPRIVREDE I INDUSTRIJE

Tip: RO-810

Dimenzije: 800 x 1000 x 200/1,5 mm

Stepen zaštite: IP-55

Прописи:

EPS TP-13/98 (sa Dodacima)

Requirements:

JUS N.K5.503/88

JUS N.K5.503/3/93

Узорковао:

Korisnik i Ispitivač

Sampled by:

Резултати:

Ispitivani orman **ODGOVARA** propisu i nameni.

Testing result:

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 407011

Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,



19.02.2007.

З. Директор Центра
Department Manager

М. Милосављевић

Срђан Милосављевић, дипл. инж.